



GARDA UNO S.p.A.
Via Italo Barbieri, 20
25080 PADENGHE SUL GARDA (BS)
Tel. 030 99 95 401 - 030 99 95 411
Fax 030 99 95 420



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via Monte Baldo, 17
37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045/6445211 – Fax. 045/6445299

OGGETTO: Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - Trattamenti terziari-3° lotto

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N° 1

QUESITO

Una ditta ha chiesto in che modo possono essere gestiti i lavori all'interno della SOA categoria OS22 dato che dai documenti di gara si evince che ci sono lavori rientranti nelle categorie SOA OG1, OG6, OS21, OS28, e OS30 oppure se la Stazione Appaltante non ritenga opportuno modificare le categorie richieste.

RISPOSTA

La scelta progettuale effettuata prevede l'individuazione di una sola categoria generale, la OS22 appunto, che riguarda "la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, compresi di ogni connessa opera muraria complementare o accessoria, puntuale o a reti". Al fine della partecipazione alla gara e della realizzazione dell'opera, è possibile costituire un raggruppamento temporaneo di imprese.

CHIARIMENTO N° 2

QUESITO

Una ditta ha chiesto conferma se, con riferimento al punto 11 del Disciplinare Modalità di valutazione dell'offerta relativamente alla frase: "Nello sviluppo della proposta da parte del concorrente gli standard qualitativi e prestazionali di tutte le componenti dell'opera descritte nel progetto definitivo posto a base di gara sono da considerarsi minimi inderogabili", si intende che ciascun componente dell'opera debba garantire i rendimenti di processo previsti negli atti di progetto e che per conseguire tali prestazioni minime ogni concorrente potrà proporre componenti dimensionati secondo la propria tecnologia ed esperienza documentata, ancorché progettati con criteri di dimensionamento diversi da quelli indicati nel progetto definitivo.

RISPOSTA

Si conferma che gli standard qualitativi e prestazionali previsti nel progetto a base di gara possono essere rispettati anche con criteri di dimensionamento specifici per ogni singola apparecchiatura/manufatto, diversi da quelli assunti nel suddetto progetto, in funzione della tecnologia adottata, purché adeguatamente documentati, e nel rispetto degli altri vincoli posti a base di gara.

CHIARIMENTO N° 3

QUESITO

E' stata chiesta proroga al termine di presentazione dell'offerta fissata per il 04/02/2010.

RISPOSTA

Si è spiacenti di comunicare che per l'urgenza di procedere con l'affidamento delle opere, non è possibile accordare la richiesta.

CHIARIMENTO N° 4

QUESITO

Una ditta ha chiesto di comunicare le variazioni da apportare agli allegati B) e C) in caso di progettista esterno indicato (e non associato).

RISPOSTA

E' disponibile sui siti aziendali www.ags.vr.it e www.gardauno.it la nuova versione dell'allegato B al disciplinare della gara in oggetto in cui è stato modificato un punto (evidenziato in giallo). In merito all'allegato C non si ritiene necessario apporre modifiche.

CHIARIMENTO N° 5

QUESITO

Una ditta ha chiesto se, con riferimento al punto al punto 11 del Disciplinare Modalità di valutazione dell'offerta la frase: " Le soluzioni proposte dovranno salvaguardare le localizzazioni, le sagome strutturali, i prospetti e le quote delle strutture previste nel progetto definitivo posto a base di gara" riguardi anche le fondazioni.

RISPOSTA

Le quote delle fondazioni non sono vincolanti, a patto che le stesse siano eseguite nel rispetto dei dati di progetto e della normativa vigente.

CHIARIMENTO N° 6

QUESITO

Una ditta ha chiesto se possono essere realizzate delle interconnessioni tra i trattamenti terziari oggetto della presente gara e l'impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali localizzato nelle vicinanze.

RISPOSTA

Il depuratore acque reflue urbane e l'impianto di trattamento rifiuti liquidi sono due impianti separati e autonomi sia dal punto di vista funzionale che autorizzativo, pertanto non possono essere realizzate interconnessioni tra i trattamenti terziari oggetto della presente gara e l'impianto di trattamento rifiuti. Si precisa inoltre che l'area di pertinenza dell'impianto di trattamento rifiuti non può essere occupata.

CHIARIMENTO N° 7

QUESITO

Una ditta ha chiesto se è possibile apporre delle modifiche alla disposizione interna dei locali previsti nei trattamenti terziari oggetto della presente gara.

RISPOSTA

Le opere oggetto della presente gara sono autorizzate con permesso a costruire n° 4062 del 13/03/2009 rilasciato dal Comune di Peschiera del Garda; in caso di modifiche alla disposizione interna dei locali, prima della loro realizzazione, sarà necessario consegnare agli uffici comunali una DIA, nella quale deve essere presentata una relazione dettagliata da parte del progettista asseverante la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Le opere oggetto della DIA potranno cominciare trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della DIA al protocollo degli uffici comunali e pertanto il crono programma dei lavori offerto in sede di gara ne dovrà tenere conto.

CHIARIMENTO N° 8

QUESITO

Una ditta ha chiesto se è possibile apporre delle modifiche ai prospetti esterni delle opere riguardanti i trattamenti terziari oggetto della presente gara.

RISPOSTA

Dato che le opere in questione devono essere realizzate in area vincolata, le stesse sono già state autorizzate anche da un punto di vista paesaggistico dal Comune di Peschiera del Garda e dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali. Non potranno pertanto essere apportate modifiche ai prospetti

esterni, alle localizzazioni, alle sagome strutturali, e alle quote delle strutture che siano in contrasto con il progetto autorizzato (cioè quello posto a base di gara).

CHIARIMENTO N° 9

QUESITO

Una ditta ha chiesto se il quadro elettrico di adeguamento e ampliamento del power center della sottocabina elettrica n° 3 è compreso nell'appalto.

RISPOSTA

Il quadro elettrico di adeguamento e ampliamento del power center della sottocabina elettrica n°3, con le specifiche tecniche descritte dal progetto degli impianti elettrici, deve essere fornito e installato con l'appalto in oggetto e compreso nel prezzo offerto. Tale quadro deve comprendere inoltre le apparecchiature di servizio della cabina, quali ad esempio l'illuminazione e le prese aspiratori.