

## SPECIFICHE PER PROTEGGERE IL CONTATORE DELL'ACQUA

Arriva il freddo e Garda Uno spa ricorda di proteggere i contatori dell'acqua onde evitare guasti costosi, visto che sono gli utenti i responsabili della loro custodia. I contatori "a rischio" sono quelli collocati all'esterno dei fabbricati, soprattutto esposti a Nord, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente. Per prevenire o almeno ridurre il problema delle rotture dei contatori posti all'esterno è bene seguire 6 consigli utili:

1. In presenza di contatori posti nelle nicchie o pozzetti esterni ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d'acqua. E' sufficiente una modesta quantità, evitando sprechi.
2. Le nicchie o pozzetti, sportello compreso, debbono comunque essere opportunamente coibentati con isolamento termico totale. Per isolare in modo discretamente efficace, si consiglia che lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 5 cm. ( una valutazione dettagliata la può fare un termotecnico) I contatori in locali non riscaldati debbono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante.
3. Non bisogna avvolgere le tubature dell'acqua con lana di vetro o vecchi indumenti, questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione.
4. Naturalmente ogni protezione deve lasciare comunque scoperto il quadrante delle cifre, e la leva della saracinesca, per consentire agli incaricati di Garda Uno la lettura del contatore, o la chiusura della saracinesca per emergenza.
5. Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell'impianto.
6. Con temperature particolarmente basse e per lunghi periodi, infine, è possibile installare appositi cavetti scaldanti, alimentati elettricamente e dotati di termostato. In caso di rotture o danni, telefonare al **numero verde emergenze 800.299.722.**